

Uberlândia/MG, 10 de Setembro de 2020.

**HOSPITAL DE MINEIROS**

Email: [saudecompras@mineiros.gov.br](mailto:saudecompras@mineiros.gov.br)

A/C DÉBORA

**RELATÓRIO DE SERVIÇO EXECUTADO E MATERIAL APLICADO**

**HOSPITAL MUNICIPAL DE MINEIROS**

**SERVIÇOS**

- REVISÃO DE FUNCIONAMENTO COMPRESSORES.
- REVISÃO DE FUNCIONAMENTO BOMBAS DE VÁCUO.
- REVISÃO FILTRO DE AR.
- LEVANTAMENTO DE PRESSÃO DO TANQUE OXIGÊNIO DE 4,2BAR PARA 5,8 BAR.
- MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO PAINÉIS DE ALARME.
- PEÇAS DE REPOSIÇÃO

TOTAL GERAL

R\$ 2.998,80

JOÃO MARTIM MABRA





**PREFEITURA DE**  
**MINEIROS**  
*Governo da Transformação*  
*Secretaria Municipal de Saúde*

# JUSTIFICATIVA

Eu, Débora Cristina de Sousa, coordenadora do Departamento de Compras, venho respeitosamente solicitar manutenção/revisão da Rede de Gases do Hospital Municipal Dr. Evaristo Vilela Machado.


A Rede de Gases Medicinais necessita de manutenção/revisão periódica e substituição do purgador e copos de policarbonato a fim de evitar falhas no fornecimento de gases medicinais em toda a estrutura hospitalar e com isso garantir uma rede adequada e funcionando com sua capacidade total.

No momento em que vivemos o enfrentamento ao COVID-19, toda a rede tem sido utilizada na sua capacidade total e muitos pacientes dependem de oxigênio e equipamento depende de ar comprimido para funcionar e atender os pacientes internados.

A rede de gases medicinais é imprescindível para tratamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) que ocorre em pacientes infectados pelo Coronavírus (COVID-19), que necessitam de ventilação mecânica invasiva e oxigenoterapia.

Desta forma se faz necessário a aquisição desse serviço.

Mineiros, 11 de setembro de 2020.

  
**Débora Cristina de Sousa**  
**Departamento de Compras**

## JUSTIFICATIVA

Certificamos, para os devidos fins que, visando realizar orçamento para processo de Manutenção/Corretiva com peças inclusos, encontramos apenas a empresa MONTAR COMÉRCIO E MONTAGEM DE GASES.

A Rede de Gases Medicinais necessita de manutenção/revisão periódica e substituição do purgador e copos de policarbonato, a fim de evitar falhas no fornecimento de gases medicinais em toda a estrutura hospitalar e com isso garantir uma rede adequada e funcionando com sua capacidade total.

Buscamos no mercado empresas habilitadas para prestação desse serviço, porém a White Martins, a Oxicentro e a multigás, informaram que não prestam esse serviço e ainda afirmaram que é cada vez mais raro encontrar empresa do ramo. E encontramos apenas a empresa Montar para nos atender.

Sendo assim não é possível conseguirmos os 3 orçamentos e portanto diante da necessidade urgente, realizamos a compra dos serviços e peças da empresa., e assim realizamos a contratação com apenas 1 orçamento.

Mineiros, 11 de setembro de 2020.



**Débora Cristina de Sousa**  
**Departamento de Compras**